CMA
242713341008
有效期至2030年06月24日

正本

宝鸡市宝水润达水务科技有限公司

检 验 报 告

样 品 名 称：	水质（出厂水）
样品接收编号：	20261003-SH
检 验 类 别：	委托送样检测
委 托 单 位：	陕西水务发展集团太白县供水有限公司

宝鸡市宝水润达水务科技有限公司

声 明 事 项

1.本检验报告仅对所检样品负责。

2.本检验报告涂改、增删无效，无制表、主检、审核、批准人签字无效，未加盖单位印章无效。未经检验机构许可，不得复制（全文复制除外）。

3.本检验报告及本公司名称不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

4.本公司对样品的检验结果的准确性负责，委托方对所提供的检品及其相关信息的真实性负责。

5.委托单位对本检验报告有异议，可在报告签发之日起七日内向本公司提出复检申请。不具备复检条件的检验项目不予复核。

6.本检验报告一式二份，一份交委托单位，一份由本公司存档。本公司不承担其他方应用本检验报告所产生的责任。

地址：宝鸡市渭滨区新建路西段13号

联系电话：0917-3236232

邮政编码：721000

宝鸡市宝水润达水务科技有限公司

水 质 检 验 报 告

样品接收编号： 20261003-SH

样品名称*	水质（出厂水）	检验类别	委托送样检测
采样地点*	凉峪水厂出厂水	采样日期*	2026年10月13日
采样依据	——	采样人*	委托方
样品状态	外观透明，符合检验要求	样品数量	10.5升
检验日期	2026年10月13日～22日	到样日期	2026年10月13日
委托单位	陕西水务发展集团太白县供水有限公司	联系电话	0917-4951080
检验依据	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）		
检验项目	《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）中39项指标，详见本报告第2-3页。		
检验方法	GB/T 5750.4-2023、GB/T 5750.5-2023、GB/T 5750.6-2023、GB/T 5750.7-2023、GB/T 5750.10-2023、GB/T 5750.12-2023、GB/T 5750.13-2023		
	（检验检测专用章） 签发日期：2026年10月23日		
备注	带*的样品信息由委托方提供，本公司未做确认。		

批准： 审核： 制表：

宝鸡市宝水润达水务科技有限公司

水 质 检 验 报 告

样品接收编号：20261003-SH

序号	检验项目	仪器设备名称 型号/规格	检验方法	单位	检出限	标准限值	检验结果
1	总大肠菌群	生化培养箱 LRH-250F	GB/T 5750.12-2023 (5.2)	CFU/ 100mL	1	不应检出	未检出
2	大肠埃希氏菌	生化培养箱 LRH-250F	GB/T 5750.12-2023 (7.2)	CFU/ 100mL	1	不应检出	未检出
3	菌落总数	生化培养箱 LRH-250F	GB/T 5750.12-2023 (4.1)	CFU/mL	1	≤100	未检出
4	砷	原子荧光光度计 HGF-S2	GB/T 5750.6-2023 (9.1)	mg/L	0.0005	≤0.01	<0.0005
5	镉	原子吸收光谱仪 ZEEnit700P	GB/T 5750.6-2023 (12.1)	mg/L	0.0001	≤0.005	<0.0001
6	铬（六价）	紫外可见分光光度计 T6新世纪	GB/T 5750.6-2023 (13.1)	mg/L	0.004	≤0.05	<0.004
7	铅	原子吸收光谱仪 ZEEnit700P	GB/T 5750.6-2023 (14.1)	mg/L	0.0005	≤0.01	<0.0005
8	汞	原子荧光光度计 HGF-S2	GB/T 5750.6-2023 (11.1)	mg/L	0.0001	≤0.001	<0.0001
9	氰化物	流动注射分析系统 QC8500S2	GB/T 5750.5-2023 (7.3)	mg/L	0.002	≤0.05	<0.002
10	氟化物	离子色谱仪 ICS-1500	GB/T 5750.5-2023 (6.2)	mg/L	0.01	≤1.0	0.03
11	硝酸盐(以N计)	离子色谱仪 ICS-1500	GB/T 5750.5-2023 (8.3)	mg/L	0.02	≤10	0.97
12	三氯甲烷	气相色谱仪 8890	GB/T 5750.10-2023 (4.3)	mg/L	0.0002	≤0.06	0.0312
13	一氯二溴甲烷	气相色谱仪 8890	GB/T 5750.10-2023 (7.2)	mg/L	0.0001	≤0.1	<0.0001
14	二氯一溴甲烷	气相色谱仪 8890	GB/T 5750.10-2023 (6.2)	mg/L	0.0001	≤0.06	0.0019
15	三溴甲烷	气相色谱仪 8890	GB/T 5750.10-2023 (5.2)	mg/L	0.001	≤0.1	<0.001
16	三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和）	气相色谱仪 8890	GB/T 5749-2022 (表1)		0.01	≤1	0.55
17	二氯乙酸	离子色谱仪 Dionex Inuvion	GB/T 5750.10-2023 (15.2)	mg/L	0.003	≤0.05	0.015
18	三氯乙酸	离子色谱仪 Dionex Inuvion	GB/T 5750.10-2023 (16.2)	mg/L	0.004	≤0.1	0.014
19	溴酸盐	离子色谱仪 Dionex Inuvion	GB/T 5750.10-2023 (22.1)	mg/L	0.005	≤0.01	<0.005
20	亚氯酸盐	离子色谱仪 Dionex Inuvion	GB/T 5750.10-2023 (20.2)	mg/L	0.001	≤0.7	0.002

宝鸡市宝水润达水务科技有限公司

水 质 检 验 报 告

样品接收编号：20261003-SH

序号	检验项目	仪器设备名称 型号/规格	检验方法	单位	检出限	标准限值	检验结果
21	氯酸盐	离子色谱仪 Dionex Inuvion	GB/T 5750.10-2023 (21.2)	mg/L	0.002	≤0.7	0.024
22	色度	便携式色度计 CR-30	GB/T 5750.4-2023 (4.1)	度	5	≤15	＜5
23	浑浊度	便携式浊度仪 2100Q	GB/T 5750.4-2023 (5.1)	NTU	0.10	≤1	0.31
24	臭和味	锥形瓶 25 mL	GB/T 5750.4-2023 (6.1)		/	无异臭异味	无
25	肉眼可见物	/	GB/T 5750.4-2023 (7.1)		/	无	无
26	pH	便携式pH计 SX711	GB/T 5750.4-2023 (8.1)		0.01	6.5～8.5	8.10
27	铝	紫外可见分光光度计 T6新世纪	GB/T 5750.6-2023 (4.1)	mg/L	0.01	≤0.2	0.04
28	铁	原子吸收光谱仪 ZEEnit700P	GB/T 5750.6-2023 (5.1)	mg/L	0.05	≤0.3	＜0.05
29	锰	原子吸收光谱仪 ZEEnit700P	GB/T 5750.6-2023 (6.1)	mg/L	0.02	≤0.1	＜0.02
30	铜	原子吸收光谱仪 ZEEnit700P	GB/T 5750.6-2023 (7.2)	mg/L	0.02	≤1.0	＜0.02
31	锌	原子吸收光谱仪 ZEEnit700P	GB/T 5750.6-2023 (8.1)	mg/L	0.01	≤1.0	＜0.01
32	氯化物	离子色谱仪 ICS-1500	GB/T 5750.5-2023 (5.2)	mg/L	0.02	≤250	5.95
33	硫酸盐	离子色谱仪 ICS-1500	GB/T 5750.5-2023 (4.2)	mg/L	0.1	≤250	5.4
34	溶解性总固体	电子天平 SQP	GB/T 5750.4-2023 (11.1)	mg/L	1	≤1000	62
35	总硬度 (以$CaCO_3$计)	数字滴定器，25 ml Titrette®	GB/T 5750.4-2023 (10.1)	mg/L	1.0	≤450	32.0
36	高锰酸盐指数 (以O_2计)	酸式滴定管 25 ml	GB/T 5750.7-2023 (4.1)	mg/L	0.05	≤3	1.62
37	氨（以N计）	紫外可见分光光度计 T6新世纪	GB/T 5750.5-2023 (11.1)	mg/L	0.02	≤0.5	0.02
38	总α放射性	低本底α、β测量仪 FYFS-400X	GB/T 5750.13-2023 (4.1)	Bq/L	0.02	≤0.5	＜0.02
39	总β放射性	低本底α、β测量仪 FYFS-400X	GB/T 5750.13-2023 (5.1)	Bq/L	0.03	≤1	0.03
以下空白							

主检：

【报告结束】