

区位图



日照分析：
1. 日照参数：地区：陕西省宝鸡市太白县
2. 本日照分析的有效时间为大寒日
8：00—16：00。
计算方法：累计日照分析。
日照分析方法：多点区域分析。
控制标准：依据陕西省建设厅关于印发《陕西省城市规划技术管理规定》的通知，住宅建筑满足大寒日3小时。
3. 分析层数：1层、2层、3层
4. 本日照分析为累计多点区域分析，日照分析采样间距按1.0米计算，分析采样间隔按1分钟，图中所用日照分析软件为众智12.0。
5. 日照分析结果：
5.1 3#-3-0101、3#-3-0102、16#-2-0102共3户未满足大寒日2小时满窗日照。
5.2 2#-2-0101、2#-2-0102、2#-3-0101、2#-3-0102、3#-2-0101、3#-2-0102、16#-1-0102、16#-2-0101共8户满足大寒日2小时满窗日照，未满足大寒日3小时满窗日照。
5.3 除5.1、5.2条内所注11户住宅，其余新建建筑均满足大寒日3小时日照标准。
5.4 其中5.1、5.2所注未能满足日照标准的11户住宅均业主自持，为公司自用。

日照分析楼栋信息表

楼号	层数	受影面高度(m)	备注
1#楼	12	1.90 (室内标高1.0m)	屋面电3.0m
2#楼	12	1.90 (室内标高1.0m)	西单元，中单元2层，东单元7层 屋面电3.0m
3#楼	12	1.90 (室内标高1.0m)	东单元，中单元2层，西单元7层 屋面电3.0m
4#楼、 5#楼、6#楼	12	1.90 (室内标高1.0m)	屋面电3.0m
7#楼、8#楼 9#楼、10#楼 11#楼、12#楼	4	4.20	屋面电3.3m 一层二层为一户，三层四层为一户
13#楼、14#楼	11	0.9	屋面电3.0m
15#楼、16#楼	12	0.9	屋面电3.0m
17#楼	7	0.9	一层屋面3.30m，二层—七层屋面电3.0m

版次: 第 1 版 日期: 2023年5月

施工图设计文件审查专用章

人防工程设计总审小组专用章

防火设计总审小组专用章

工程设计台图专用章

注册章

成果章

资质

图名 总平面图

工程号: 图号:

阶段: 比例: 1:500

项目负责人	郭磊	郭磊
审 定	李乐	李乐
审 核	郭磊	郭磊
专业负责人	郭美梅	郭美梅
校 对	徐倩	徐倩
设 计	程怡欣	程怡欣
制 图	程怡欣	程怡欣

ACCI 澳创国际工程设计（深圳）有限公司
ACCI(SHEN) INTERNATIONAL ENGINEERING DESIGN CO.,LTD
地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座22层
电话:(86)0755-86233005 传真:(86)0755-86139278